


Paramétrer le GENSYS comme tel :

E1461 = +/- 10V

E1020 = 20000

E1021 = 0

Sur l'UNIGEN, régler le gain en sortie pour avoir une excursion de +/- 3 volts.

					Synchronisation réseau avec	
					UNIGEN	
Rev	Description	Date	Auteur	UNIGEN		
B				N°DESSIN	REV	
A	Création	25/07/08	RH	A51 Z2 9 0109	A	
FEUILLE				1 DE 1		