




# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MASTER COMPACT 1B

Ce document vous permettra de manipuler rapidement et facilement le produit. Néanmoins, il est essentiel que vous vous référiez à la documentation technique (dernière version toujours disponible sur notre site internet [www.cretechnology.com](http://www.cretechnology.com)) pour la mise en service. Pour plus d'informations sur ce produit, contactez votre distributeur ou notre équipe support.

- Tous nos produits ont une garantie d'un an
- Support technique: +33 492 38 86 86
- E-mail: [support@cretechnology.com](mailto:support@cretechnology.com)



→ AFFICHAGE DYNAMIQUE

→ MODES DE FONCTIONNEMENT/  
BOUTONS DE COMMANDE

## MODES DE FONCTIONNEMENT

Le contrôleur peut être configuré et contrôlé à l'aide des boutons de la face avant :

- Les boutons de flèches, ESC et ENTER sont dédiés à la navigation pour l'affichage des mesures et des paramètres, et pour la configuration du contrôleur.
- Le bouton SHIFT est utilisé pour réinitialiser les défauts lorsqu'il est combiné avec le bouton des alarmes/défauts.
- Le bouton AUTO permet de basculer dans un mode qui permet au contrôleur de faire fonctionner l'installation de manière entièrement automatique en fonction de ses paramètres et de sa configuration. Une action externe est nécessaire pour démarrer : entrée logique "démarrage externe" ou "perte secteur" par ModBus TCP.
- Le bouton TEST permet de basculer dans un mode qui simule le démarrage du mode Auto avec les séquences souhaitées. Pour quitter le mode TEST, il suffit d'appuyer sur le mode AUTO ou MAN.
- Le bouton MAN bascule dans un mode vous permettant de gérer manuellement votre installation avec les boutons de la face avant : vous pourrez démarrer/arrêter la centrale, ouvrir/fermer le disjoncteur tout en bénéficiant des protections actives du contrôleur et des séquences automatiques de synchronisation et de lestage/délestage.

## MENUS

Lorsque le contrôleur est mis sous tension, la page d'accueil s'affiche à l'écran. Le contenu de cette page est dynamique, en fonction de l'état de la centrale. Appuyer sur "ENTER" pour accéder à la page d'index des menus disponibles :

- **Supervision** : Utilisez les boutons de flèches pour sélectionner ce menu, puis appuyez sur "ENTER" pour accéder aux pages de supervision.
- **Paramètres** : Utilisez les boutons de flèches pour sélectionner ce menu, puis appuyez sur "ENTER" pour accéder aux pages de paramètres. Un mot de passe est nécessaire pour définir le mode de fonctionnement. Pour saisir le mot de passe : utilisez les boutons "↑" et "↓" pour changer de caractère, passez au caractère suivant/précédent avec les boutons "→" et "←", confirmez le mot de passe en appuyant sur "ENTER". Les modes de fonctionnement sont les suivants :
  - Standard : Permet d'accéder aux réglages de base recommandés pour commencer la mise en service de votre application. Le mot de passe par défaut est "1".
  - Avancé : Permet d'accéder à tous les réglages pour une mise en service optimale de l'application. Pour les réglages complexes non disponibles sur la face avant du contrôleur, utilisez le logiciel i4Gen Suite (EasyFlex, programmeur, sélection alternative, etc.). Le mot de passe par défaut est "1234".

## LES DIFFÉRENTS MENUS S'AFFICHENT DE LA MANIÈRE SUIVANTE

SUPERVISION		PARAMÈTRES (*NIVEAU 2 UNIQUEMENT)	
CENTRALE	Informations électriques de la centrale : kW /kVAR, valeurs nominales, état des disjoncteurs et état du générateur.	DYNAMIQUE	Paramètres PID.
BUS	Mesures électriques du bus : fréquence, tension, puissance et facteur de puissance.	GÉNÉRAL	Paramètres de l'application, des temporisations, du CAN et des événements.
RÉSEAU	Mesures électriques du réseau : fréquence, tension, puissances, courants et facteur de puissance.	ÉLECTRIQUE	Paramètres du bus, du réseau, de synchronisation et de gestion de puissance.
SYNCHRONISATION	Mesures et vérifications de la synchronisation : phase, fréquence, tension, rotaphases.	ENTRÉES/SORTIES	Paramètres des entrées logiques, entrées analogiques, sorties logiques/relais et des disjoncteurs.
ENTRÉES/SORTIES	Affichage en temps réel des E/S logiques et des E/S logiques CANopen.	PROTECTIONS*	Paramètres des protections du bus, du réseau et autres.
À PROPOS	Informations sur le matériel et le firmware : numéro de série, version du firmware.	PROGRAMMATION*	Modification par numéro de variable.
		SYSTÈME	Paramètres de la langue, de l'écran, de la date/heure, de l'Ethernet et du mot de passe.





# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MASTER COMPACT 1B

## CABLÂGES

Le câblage et les dimensions/la découpe du panneau sont disponibles sur le site web dans la section **documentations et informations techniques** du contrôleur: [www.cretechnology.com](http://www.cretechnology.com)

## CONNEXION PC AVEC LE LOGICIEL I4GEN SUITE

Alimentez le contrôleur. Connectez le port Ethernet (RJ45-LAN) de votre ordinateur au port Ethernet du contrôleur. Pour pouvoir établir la communication entre i4Gen Suite et le contrôleur, les adresses réseau des deux appareils doivent être configurées :

- Pour la configuration du réseau PC, veuillez vous référer aux paramètres réseau de Windows.
- Pour configurer l'adresse IP du contrôleur, procédez comme suit :
  1. Téléchargez la dernière version du logiciel i4Gen Suite sur notre site web <https://www.cretechnology.com/fr/logiciels/130/i4gen-suite>
  2. Ouvrez le logiciel i4Gen Suite et allez dans le menu Easy connect. ► 
  3. Cliquez sur le bouton "scan" pour identifier votre contrôleur. ► 
  4. Cliquez sur le bouton de configuration automatique pour adapter l'adresse IP de votre contrôleur. ► 
  5. Votre système est prêt. Cliquez sur le bouton de connexion pour accéder à la supervision, à la configuration et au contrôle de votre contrôleur. ► 

Une fois connecté, vous pourrez naviguer dans les menus suivants :



**SUPERVISION DU CONTRÔLEUR**  
(Supervisions des mesures du contrôleur)



**PARAMÈTRES DU CONTRÔLEUR**  
(Réglages des paramètres du contrôleur)



**PARAMÈTRES DU PC**  
(Paramètres du logiciel PC)

## NOTE

Avant la mise en service ou l'utilisation de votre équipement, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les autres documentations associées.

Nous proposons également des formations personnalisées et spécifiques sur notre gamme de produits et de logiciels, ainsi que des services supplémentaires tels que : l'assistance sur site, l'ingénierie d'application ou l'assistance spécifique.




**Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité. Toute mauvaise utilisation de votre équipement peut entraîner des dommages humains ou matériels.**

## MISE EN SERVICE

- En mode MAN : Ouvrez et fermez le disjoncteur du réseau.
- Déconnectez la sortie relais du disjoncteur du contrôleur. Effectuez la synchronisation (sur le côté Bus, le GENSYS COMPACT PRIME doit être en mode AUTO), et vérifiez que la fréquence, la phase et la différence de tension se situent dans les limites prévues. Appliquez la même procédure sur le disjoncteur du réseau.
- Le couplage au réseau peut être testé et la stabilité peut être ajustée. Si la synchronisation de la fréquence/tension ou la gestion de la rampe de puissance ne fonctionnent pas bien, ajustez les paramètres PID sur les contrôleurs GENSYS COMPACT PRIME.
- Après la mise en service, le produit peut être mis en mode AUTO.

## RÉGLAGE DES BOUCLES DE RÉGULATION



Pour ajuster ces paramètres, nous proposons un affichage en temps réel des courbes de consigne et de mesure sur le même écran. Ces deux courbes permettent d'ajuster les PID pour une stabilité globale et sont disponibles pour la synchronisation (phase).

- En mode de fonctionnement standard, vous avez accès au réglage du gain global G.
- En mode de fonctionnement avancé, vous avez accès aux réglages de la proportionnelle P, de l'intégrale I et de la dérivée D :
  - Augmenter la valeur de P pour avoir une courbe de mesure proche de la courbe de consigne, sans instabilité.
  - Augmenter I pour diminuer l'erreur statique (différence entre la consigne et la mesure), sans instabilité lente.

